



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІДСКАЙКАНИЩІ

“08” травня 2018 р.

№ 08/279/079 - 978/18

Прокурору міста Києва
Говді Р.М.
вул. Предславинська, 45/9
м. Київ, 03150

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

щодо нецільового використання
бюджетних коштів

Шановний Романе Михайловичу!

Я, як депутат Київської міської ради, провів перевірку виконання ремонтних робіт щодо капітального ремонту спортивного залу у ЗНЗ №286 по вулиці Академіка Заболотного, 6А.

Відповідно до Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.06.2016 року №458 «Про виконання робіт з капітального ремонту спортивних залів у загальноосвітніх закладах» на проведення даних ремонтних робіт були виділені бюджетні кошти. За результатами тендерної процедури переможцем було обрано ТОВ «Рітейл плюс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39588610). Відповідно до договору підряду №98 від 25.07.2016 року який був укладений між КП «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція» та ТОВ «Рітейл плюс ЛТД» роботи мали би бути завершені до вересня 2016. Сума договору складала 1 426 383,65 тис. гривень.

Ремонт закінчили вчасно, проте, пройшло трохи більше року, а покрівля над тренажерним залом почала протікати, і як наслідок, відбулось zalиття приміщення інвентарної кімнати на 1 поверсі. Крім того, було зафіксовано й ряд інших недоліків, зокрема:

- відірвана частина металевого парпету на покрівлі;

- вийшли з ладу ряд прожекторів;
- демонтована труба, що повинна підходити до роздягальні;
- вийшли з ладу 5 з 20 дверних замків в процесі експлуатації;
- вийшли з ладу дверні притворні планки в кількості 4 штуки;
- наявні місця відлущення шпаклівки, фарби на стінах в місцях примикання плінтусів;
- підлога в великих залах має місця прогинів та щілини.

У зв'язку з чим виникає підозра, що роботи були виконані вкрай неякісно.

Слід відмітити, що 13.03.2018 року відбулась спеціальна комісія з огляду виконаних робіт, де було складено відповідний акт в якому було перераховано вищезазначені недоліки. У свою чергу підрядник зобов'язався усунути їх до 13.04.2018 року в рамках гарантійного зобов'язання. Проте, станом на 08.05.2018 року вони не виправлені.

Відповідно до ст.191 Кримінального кодексу України особи які привласнили чи розтратили чуже майно, яке було їм ввірене чи перебувало в їх віданні притягуються до кримінальної відповідальності.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 11,13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу:


1. Провести розслідування по факту привласнення, розтрати майна під час виконання ремонтних робіт у ЗНЗ №286 по вулиці Академіка Заболотного, 6А.
2. Відповідно до ст.214 КПК України невідкладно відкрити кримінальне провадження за ст. 191 КК України відносно відповідальних осіб.

Відповідь за результатами розгляду цього депутатського звернення надіслати у встановлений чинним законодавством строк на адресу: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 на ім'я депутата Київської міської ради – Петровця О. Ф.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» особи, яким адресоване депутатське звернення, зобов'язані протягом 10 днів з моменту одержання його розглянути і дати письмову відповідь.

Додаток: Копія Акту комісії – 1 аркуш.

З повагою,
депутат Київської міської ради



О.Ф.ПЕТРОВЕЦЬ

и Київ

13.03.2018 р

Акт

Комісія в складі:

КП "Київбудреконструкція"

інженер технагляд Мавський Д.І.

представники підведених організацій:

ТОВ "Рітейл плюс ЛТД"

ТОВ "Просо-Тон-Буд"

інженер Департаменту освіти Аношкин А.С

начальник інженерної групи управління освіти

ГРДА Оріз Л.В.

інженер управління освіти Головіна О.В.

помічник депутата Київради Петровіч О.Ф

Грибний С.І.

директор ЗНЗ № 286 Марченко Л.Ю

поступник директора ЗНЗ № 286 Людина Т.В

провела огляд виконаних робіт з капі-

тального ремонту спортивних залів та

допоміжних приміщень (включаючи дах)

по ЗНЗ № 286 та виявлено наступне.

1. Протікання покрівлі над тренажерним залом; як наслідок протікання в приміщенні інвентарної кімнати на 1 поверсі,
2. Відірвання частини металевого намету на покрівлі (що може призвести до затоплення приміщення спортивного залів);
3. Війшши з даху 2 працівники.