

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ГОТОВО»

А К Т

Про обстеження труби дощової каналізації  $\phi$  200 мм, під стелею в приміщенні адміністративної будівлі «ГОТОВО» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

«22» лютого 2017 року

м. Київ

Комісія у складі:

Голова комісії Авраменко А.М. – перший заступник генерального директора

члени комісії: Баклан С.Г. – заступник генерального директора  
Радченко Н.М. – економіст  
Козловець П.Г. – завідувач господарства  
Христенко Є.Ю. – бухгалтер

Створена на підставі наказу від 22.02.2017 р. №4-АГ провела 22.02.17 р. в приміщенні адміністративної будівлі «ГОТОВО» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11 обстеження труби дощової каналізації  $\phi$  200 мм, під стелею.

За результатами обстеження було виявлено збір конденсату на нижній частині труби дощової каналізації  $\phi$  200 мм, також на підлозі під трубою дощової каналізації були наявні мокрі плями як результат стікання конденсату з труби дощової каналізації.

Комісією за результатами обстеження було вирішено:

1. З метою виявлення причини утворення конденсату на трубі дощової каналізації, що знаходиться в адміністративній будівлі «ГОТОВО» та шляхів його усунення запросити представника проектувальника Фірма «ТММ» - ТОВ.

2. Створити спільну комісію з представників КП КОР «ГОТОВО» та запросити для участі у комісії представника проектувальника Фірма «ТММ» - ТОВ.

Голова комісії:

– перший заступник генерального директора

А.М. Авраменко

члени комісії:

– заступник генерального директора  
– економіст

С.Г. Баклан

Н.М. Радченко



– завідувач господарства

П.Г. Козловець

– бухгалтер

Є.Ю. Христенко





КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ГОТОВО»

А К Т

Про обстеження фасадної стіни з декоративним оздобленням  
адміністративної будівлі «ГОТОВО» за адресою: м. Київ, вул. Генерала  
Алмазова, 11

«10» квітня 2017 року

м. Київ

Комісія у складі:

|                |                |                                    |
|----------------|----------------|------------------------------------|
| Голова комісії | Баклан С.Г.    | – заступник генерального директора |
| члени комісії: | Балицький А.В. | – заступник генерального директора |
|                | Радченко Н.М.  | – в.о. головного бухгалтера        |
|                | Сербін І.В.    | – адміністратор системи            |
|                | Христенко Є.Ю. | – бухгалтер                        |

Створена на підставі наказу від 10.04.2017 р. № 8-АГ провела 10.04.17 р.  
в обстеження фасадної стіни з декоративним оздобленням адміністративної  
будівлі «ГОТОВО» за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11.

За результатами обстеження було виявлено, що декоративне оздоблення  
фасаду місцями поздувалося, проведена фотофіксація дефекту декоративного  
оздоблення фасаду.

Комісією за результатами обстеження було вирішено:

1.Направити претензію ТОВ «ТММ-Вікна» на усунення виявлених  
дефектів декоративного оздоблення фасаду.

Голова комісії:

– заступник генерального  
директора

С.Г. Баклан

члени комісії:

– заступник генерального  
директора  
– в.о. головного бухгалтера  
– адміністратор системи  
– бухгалтер

А.В. Балицький


Н.М. Радченко

І.В. Сербін

Є.Ю. Христенко







*[Faint, illegible text and a circular stamp are visible in this section, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*