



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.03.2021

№ 645

Про перезатвердження проекту
«Реконструкція споруд першої черги
Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а
в Дарницькому районі м. Києва.» (Коригування)
«I черга будівництва. Насосна станція першого підйому.»

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»:

1. Перезатвердити проект «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва.» (Коригування) «I черга будівництва. Насосна станція першого підйому.», враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 10 липня 2017 року № 00-0231-17/13 та позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації від 27 листопада 2020 року № 00-0783-20/13 Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи», з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниця виміру	Кількість
1. Вид будівництва	реконструкція	
2. Продуктивність насосної станції першого підйому	тис. м ³ /добу	600
3. Загальна площа ділянки першої черги будівництва	м ²	3953,80
4. Площа забудови, у тому числі:	м ²	950,64
насосна станція першого підйому	м ²	888,04
камера НК1-4	м ²	15,20
камера НК1-5	м ²	15,20
камера НК1-6	м ²	15,20
ДЕС № 1 (дизельна електростанція)	м ²	8,50
ДЕС № 2 (дизельна електростанція)	м ²	8,50
5. Загальна площа насосної станції першого підйому	м ²	2453,37
6. Будівельний об'єм, у тому числі:	м ³	20352,64
насосна станція першого підйому, у тому числі:	м ³	20155,00
підземна частина	м ³	7926,00

надземна частина	м ³	12229,00
камера НК1-4	м ³	65,88
камера НК1-5	м ³	65,88
камера НК1-6	м ³	65,88
7. Поверховість	поверх	1-2-3
8. Річна потреба:		
електричної енергії	тис. кВт·год	12407,00
води	тис. м ³	13,425
Тривалість завершення реконструкції	місяць	17,0
Загальна кошторисна вартість реконструкції в поточних цінах станом на 17.11.2020, у тому числі:	тис. грн	694525,668
будівельні роботи	тис. грн	327524,004
устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	226703,814
інші витрати	тис. грн	140297,850
Із загальної кошторисної вартості реконструкції виконано станом на 28.07.2020, у тому числі:	тис. грн	184517,293
будівельні роботи	тис. грн	140639,129
устаткування, меблі, інвентар	тис. грн	1998,967
інші витрати	тис. грн	41879,197

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, здійснює замовник будівництва на підставі обґрунтованих документів та результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 листопада 2017 року № 1394 «Про перезатвердження проекту «Реконструкція споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва» (Коригування) «І черга будівництва. Насосна станція першого підйому».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Дантелесева П. О.

Голова



Віталій КЛИЧКО