



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІХ СКЛИКАННЯ

«29» січня 2021 р.

№ 08/279/09/2003-538

Начальнику управління будівництва
Дніпровської районної в місті Києві
Державної адміністрації
Брижку І.А.

Щодо усунення низки недоліків, допущених ТОВ «Сіларк»
при виконанні у будинку №29-а на вул. Малишка робіт
з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП та ГВП) за бюджетні кошти

Депутатське звернення

КИЇВВЛАСТЬ

Шановний Іване Алімовичу!

До мене як до депутата Київської міської ради за дорученням мешканців житлового будинку №29-а на вул. Малишка у Дніпровському районі міста Києва звернулась голова будинкового комітету Андебуря Л. М., адреса: м. Київ, вул. Малишка, 29-а, кв. 79; з проханням усунути низку недоліків, допущених ТОВ «Сіларк» при виконанні у будинку робіт з капітального ремонту інженерних мереж (ХВП та ГВП) за бюджетні кошти на суму 270 000 грн.

Зі звернення голови будинкового комітету Андебуря Л. М. стало відомо, що згідно договору підряду № 35-20-577 від 16.09.2020р. між Управлінням будівництва Дніпровської районної в Києві державної адміністрації та ТОВ «Сіларк», останній повинен виконати капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП та ГВП) за бюджетні кошти на суму 270 000 грн.

Наразі ремонтні роботи, на думку мешканців будинку, виконуються частково та неякісно, а саме:

1. Розведення труб від лежаків виконано на відстань до 70 см, а далі приварені старі іржаві труби;
2. Не завершений монтаж нових труб до перекриття;
3. Не виконана підготовка труб до зварювання, відсутні торцювання труб та знання фаски;

4. Порушена технологія зварювання, що привело до негерметичності швів і утворенню мікротріщин, раковин та свищів;
5. Фарбування труб виконано без попереднього їх ґрунтування;
6. Відповідними службами не здійснюється належний технічний нагляд за виконанням робіт на відповідність по якості.

Враховуючи вищенаведене та керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про звернення громадян», з метою неухильного дотримання чинного законодавства України та захисту прав і законних інтересів наших виборців, прошу Вас, шановний Іване Алімовичу:

1. Провести необхідну перевірку з метою виявлення недоліків, які, на думку мешканців будинку №29-а на вул. Малишка у Дніпровському районі міста Києва, допущено під час виконання капітального ремонту інженерних мереж (ХВП та ГВП) за бюджетні кошти та зобов'язати ТОВ «Сіларк» усунути всі допущені недоліки;
2. Про прийнятті рішення та вжиті заходи прошу інформувати мене та голову будинкового комітету Андебуря Л. М., адреса: м. Київ, вул. Малишка, 29-а, кв. 79.

Додатки: копія звернення - 1 арк, фотофіксація – 2 арк.

З повагою
депутат Київської міської ради

КИЄВЛАСТЬ

Олена Овраменко